

# Schneedruckstörungen 07.09.2007

---

Am Donnerstag, den 07. September 2007 um 11:00 Uhr gab es die erste Schneedruckstörung durch 50 cm Neuschnee am Feuerkogel. Betroffen war die 30-kV-Leitung Ebensee Altersheim-Feuerkogel. Durch den Ausfall waren 15 Kundenanlagen und die Feuerkogel-Seilbahn stromlos. Die Anlagen konnten nach 5 Stunden wieder versorgt werden.

Weitere Schneedruckstörungen gab es am Kasberg und im Bereich Bad Mitterndorf.

