

# 30-kV-Erdschluss Bad Aussee durch defekten Kabelendverschluss

Am Sonntag 23.12.2007 wurde in der Leitstelle Gmunden vom UW Bad Aussee um 16:56 Uhr ein 30-kV-Erdschluss registriert. Kurz darauf verständigte die Feuerwehr Bad Aussee den diensthabenden Netztechniker der Netzservicestelle Bad Aussee über einen Brand bei der Trafostation St. Leonhard.

Der Netztechniker veranlasste die sofortige Abschaltung der 30-kV-Leitung Mitterndorf im UW Bad Aussee.

26 Trafostationen mit ca. 1100 Kundenanlagen waren dadurch von 17:05 bis 17:32 Uhr spannungslos. Noch am Abend wurde das Montagepersonal zur Störungsbehebung am nächsten Tag organisiert.

Nach durchgeführter Kabelreparatur und Montage neuer Kabelendverschlüsse konnte am 24.12.2007 um 15:17 Uhr noch rechtzeitig vor dem Heiligen Abend das 30-kV-Kabel in Betrieb genommen und somit die sichere Stromversorgung für das steirische Salzkammergut wieder hergestellt werden.

