

# 30-KV-STÖRUNG SARNINGER LEITUNG



30-kV-Störung Sarninger Leitung von Station Kletzmaysiedlung - Station St.Ulrich

Am Samstag, den 28.3.2009 um ca. 13:00 Uhr wurde unser Netztechniker Buder Alois von der Feuerwehr St. Ulrich darüber informiert, dass ein Anrainer einen Baum in unsere 30-kV-Hochspannungsleitung geschnitten hat. Nach sofortiger Kontrolle vor Ort und aufgrund der bestehenden Lebensgefahr schaltete unser Mitarbeiter das betroffene Leitungsstück aus Sicherheitsgründen aus. Anschließend führten wir die notwendigen Schaltungen zur Wiederversorgung unserer 2600 betroffenen Kunden durch.

Zum Glück gab es keine verletzten Personen. Die Aufräumarbeiten wurden durch die FF St. Ulrich erledigt. Ebenso waren zwei Mann der Polizei Garsten im Einsatz.

Beim anschließenden Gespräch mit den Anrainern stellte sich heraus, dass Sie sich der Gefahr die durch eine Berührung oder Annäherung an die 30-kV-Leitung besteht, nicht bewusst waren.